



Wąbrzeźno, dnia 30 maja 2023 r.

Nr sprawy O2.N4.362.46.2023

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Dostawa urządzeń systemu monitoringu (CCTV) wraz z instalacją i montażem dla terenu zewnętrznego i obiektów budynku administracyjnego siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie oraz siedziby Brygady Patrolowej Nr 2 w Brodnicy w ramach zadania „Modernizacja budynków”**

Wyjaśnienia do zadanych zapytań

W związku z zapytaniami do treści ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. wyżej wskazanego zamówienia publicznego, złożonymi przez wykonawców w dniu 29 maja 2023 r. w imieniu ZDW Bydgoszcz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie (zwanym dalej „zamawiającym”) wyjaśniam, co następuje:

Zapytanie nr 1:

Proszę o informację czy dla budynku przy ul. 1 Maja 61 w Wąbrzeźnie nie będzie wymagana zgoda konserwatora zabytków dla prac związanych z montażem systemu cctv zarówno na elewacji budynku jak i w jego wnętrzu (okablowanie)?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Budynek siedziby RDW Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno jest budynkiem wpisanym do ewidencji zabytków lecz nieujęty w rejestr zabytków. W związku z czym na montaż i instalację systemu monitoringu wymagana jest opinia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – po stronie zamawiającego.

Zapytanie nr 2:

Na mapce z Wąbrzeźna wygląda jakby kamery miałyby być zamontowane na dwóch budynkach i stąd pytanie czy jest kanalizacja kablowa między budynkami, czy połączenie między budynkami należy wykonać w inny sposób (np. naciąg kablowy między budynkami)?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Lokalizacja: RDW Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno (siedziba), zgodnie z załącznikiem graficznym dotyczy dostawy urządzeń systemu monitoringu (CCTV) wraz z instalacją i montażem na dwóch obiektach.

Zgodnie z pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia:

„3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń, wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz uruchomienie punktów kamerowych zgodnie z OPZ. Zamawiający wymaga aby oferowane przez Wykonawcę urządzenia były jednorodne (tj. zakazuje się zaoferowania, a następnie dostarczania różnych modeli urządzeń, urządzenia muszą być tożsame w ramach modelu).”

Pomiędzy budynkiem warsztatowym a biurowcem jest istniejąca napowietrzna instalacja elektryczna z licznikiem głównym znajdującym się w biurowcu.

Zapytanie nr 3:

Nie określono wysokości szaf RACK-owych, czy one mają służyć tylko do montażu urządzeń CCTV i UPS-a, czy mają być większe, ponieważ będą służyły do inny urządzeń sieci LAN?

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Wymiary szaf RACK należy dobrać w zależności od parametrów dostarczonego przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnej przyszłej rozbudowy. Zamawiający nie przewiduje montażu innych urządzeń sieci LAN – mają one służyć tylko do montażu urządzeń monitoringu.

Termin składania ofert w tym postępowaniu określony w dziale X w/w ogłoszenia o zamówieniu **nie ulega zmianie** tj.: **02.06.2023 r. do godz. 10:00.**

Sporządził
Rafał Piłśniak – Specjalista
tel. 56 688 13 73, e-mail: r.pilśniak@zdw-bydgoszcz.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul.1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688-25-73, fax. 56 688-27-56